

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий филиалом ГКУ
«ЦСТН» Оренбургской области
в Беляевском районе

С. А. Цицер



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Одноэтажная аптека литер Е
1.2. Адрес объекта 461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 526,4 кв.м
- часть здания этажей кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); 1071 кв.м
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2020, *капитального* 2028

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Беляевском районе
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б
1.8. Основание для пользования объектом (*безвозмездное пользование, аренда, собственность*)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 29 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки «Беляевка» проследовать по ул. Южная 800 м, свернуть налево на ул. Торговая и проехать прямо по улице 1200 м до знака «Парковка для инвалидов» для личного пользования

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 24 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (Заасфальтированная площадка имеет крутой угол наклона, требует обновления, отсутствует съезд и заезд на асфальтное покрытие, отсутствует пешеходная дорожка)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
---	---	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан условно доступным для инвалидов и других МГН

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Необходим капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ — 2020-2030 гг. в рамках исполнения Плана мероприятий подведомственных учреждений министерства социального развития Оренбургской области по достижению запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
Государственное казенное учреждение Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения, Министерство социального развития
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» января 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 4 от «22» января 2018 г
3. Решения Комиссии __1__ от «__23__» января 2018 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Одноэтажная аптека литер Е
1.2. Адрес объекта 461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 526,4 кв.м
- часть здания этажей кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1071 кв.м
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2008
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального 2028

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Беляевском районе
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б
1.8. Основание для пользования объектом (безвозмездное пользование, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 29 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки «Беляевка» проследовать по ул. Южная 800 м, свернуть налево на ул. Торговая и проехать прямо по улице 1200 м до знака «Парковка для инвалидов» для личного пользования

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 24 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (Заасфальтированная площадка имеет крутой угол наклона, требует обновления, отсутствует съезд и заезд на асфальтное покрытие, отсутствует пешеходная дорожка)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Необходим ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

С.А.Цицер, заведующий ФГКУ ЦСПН в Беляевском районе (835334) 2-20-57

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Беляевский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«22» января 2018 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Одноэтажная аптека литер Е
- 1.2. Адрес объекта 461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 526,4 кв.м
 - часть здания этажей кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1071 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2008
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального 2028
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Беляевском районе
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация социальная защиты Сфера деятельности:

Социальная защита

Виды оказываемых услуг предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки «Беляевка» проследовать по ул. Южная 800 м, свернуть налево на ул. Торговая и проехать прямо по улице 1200 м до знака «Парковка для инвалидов» для личного пользования

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 24 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (Заасфальтированная площадка имеет крутой угол наклона, требует обновления, отсутствует съезд и заезд на асфальтное покрытие, отсутствует пешеходная дорожка)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	1-1,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	4	2-2,3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	5	3-3,2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ЧД-И (Г,У)	6	4-1,3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	05.05.02

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан условно доступным для инвалидов и других МГН

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Необходим капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ — 2020-2030 гг. в рамках исполнения Плана мероприятий подведомственных учреждений министерства социального развития Оренбургской области по достижению запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **-доступно частично всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование

4.4.1. согласование на Комиссии _Рабочая группа по обследованию объектов социальной инфраструктуры

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

НЕТ

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ____ 1 ____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ____ 2 ____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ____ 1 ____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ____ 1 ____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ____ - ____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ____ 1 ____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ 23 ____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ 1 ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) — нет.


Руководитель
рабочей группы заведующий филиалом С.А.Цицер


(Подпись)

Члены рабочей группы:

предствитель ЦМТХОД Половников А.Ю.
Представитель правообладателя
объекта.

Начальник административно
хозяйственного отдела
Батаев Ю.Н.


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель районной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Сверчкова В.И.

представители организации,
расположенной на объекте

Главный специалист ГКУ ЦСПН
в Беляевском районе Лебедева М.В.



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «23» января 2018 г. (протокол № ____ 1 ____)
Комиссией (название). Рабочая группа по обслуживанию социальной инфраструктуры

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Оренбургской области в Беляевском районе

461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Заасфальтированная площадка имеет крутой угол наклона, требует обновления, отсутствует съезд и заезд на асфальтное покрытие, отсутствует пешеходная дорожка	К.О.С	Устройство пешеходной дорожки, обновление асфальтового покрытия с уменьшением угла наклона	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет						
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Отсутствует разметка парковочного места	К, О, С	Произвести разметку парковочного места	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходимо соблюдать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку и доступному входу в здание.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,К,О,У)		Приложение №1	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Беляевском районе

461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Ступени не соответствуют нормативам (ширина проступи, высота подъема, ступеней) отсутствует предупредительная тактильная полоса	Г,К,О, С,У	Увеличить ширину проступи в соответствии с нормативом, краевые ступени выделить цветом или фактурой, перед ступеней оборудовать предупредительной полосой	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Не соответствует нормативам	К,О,С	Устройство пандуса с поручнем в соответствии с нормативом	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Размер входной площадки не соответствует нормативам	Г,К,О, С,У	Провести реконструкцию входной площадки в соответствии с нормативом	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть			Высота порога 10 см	К,О,С	Снижение высоты порога	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Глубина тамбура не соответствует нормативам	К,О,С	Реконструкция тамбура	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходимо соблюдать условия безопасности и доступности			Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход (входы) в здание	ДУ	1	1-1,5	Капитальный ремонт
-----------------------	----	---	-------	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Беляевском районе**

461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	4	2-2,3	Высота порога из тамбура в вестибюль не соответствует нормативам	К,С,О	Снижение высоты порога	Текущ ий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	нет	3	2-2,3				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	4	2-23	Высота порогов не соответствует нормативам, отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами	К,С,О	Снижение высоты порогов, обозначить участки пола перед дверными проемами контрастным цветом	Текущ ий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
пути движения внутри здания	ДУ	4	2-2,3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»

Оренбургской области в Беляевском районе

461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	5	3,1-3,2				
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-В	5	3-3,2	Ремонт не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Беляевском районе
461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	6	4-4,3	Размер туалетной комнаты не соответствует нормативам	К,С,О	Техническое решение невозможно	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)	6	4-4,3	Техническое решение невозможно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»
Оренбургской области в Беляевском районе
461330 Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Над дверями отсутствует световая аварийная сигнализация	Г,О,У, К	Установить над входами в помещения световую аварийную сигнализацию	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует дублирование необходимой звуковой информации	Г	Разместить оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к получению услуг	
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля	С	Размещение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Требуется капитальный ремонт			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт
-------------------------------------	----	--	--	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо обеспечить тактильными средствами информации**

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории Беляевского района на 2018 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» в Беляевском районе	461330 <u>Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка ул. Торговая 1 Б</u>	1	Реконструкция крыльца, обустройство пандуса,	Рек	ДЧ-В	245000 руб	Областные субвенции	ГКУ «ЦМТХОД»	2018г
				занижение порогов во входной группе	Рек		20000 руб			
				установка кнопки вызова персонала	Рек		5000 руб			
	Итого по учреждению, организации						270000 руб			

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управлением решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)